

修繕仕様書

1 修繕概要

(1) 業務名称

中央監視装置修繕

(2) 概要

経年劣化により、内部パソコン、タッチパネル型パソコン、内部コントローラ基板等が故障しているため、各制御（※）ができない。

※制御の内容

熱源廻り、地下オイルタンク及びオイルサービスタンク制御、外気処理、空調制御、排煙濃度監視及び感震器制御、凍結防止間欠制御、電気室吸排気ファン制御、ガス漏れ遮断制御、吸気ダンパ制御、消火ポンプ室排気ファン制御

(3) 実施業務

受注者は、別添設計書に基づき次の業務を行うものとする。

① 中央監視装置修繕

② その他必要に応じて発注者及び受注者が協議のうえ定める業務

(4) 業務期間

契約締結の日から令和6年3月31日まで

(5) その他

受注者は、契約に基づき、常に発注者と密接な連絡をとり、その指示に従うこととする。

2 業務実施の条件

(1) 受注者は、契約締結後5日以内に、仕様書に基づき工程表を作成のうえ提出すること。

(2) 受注者は、業務経過を必要に応じて発注者に報告することとする。

(3) 検査等により不具合部品が発見され、交換を要する場合は、受注者が県へその旨を報告するとともに、発注者は、不具合部品について確認することとする。

3 報告

業務終了後は、別添の修繕完了届及び業務成果の概要を付した完成図書を提出することとする。

令和 年 月 日

修繕完了届

契約担当者

秋田県立矢島高等学校長

契約者 住所
名称
氏名

次のとおり修繕が完了しましたのでお届けします。

名 称	中央監視装置修繕
場 所	秋田県立矢島高等学校
契 約 金 額	¥ 一
契 約 年 月 日	令和 年 月 日
契 約 期 間	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
履 行 期 間	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
備 考	

業務成果の概要

1 修繕場所

2 工期

自	年	月	日
至	年	月	日

3 業務概要